

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRKG8Y-13756**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **23.02.2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

AB&B, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):

Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

IČO:

44946031

Priezvisko a meno:

Žáková Nina

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

0917306609

E-mail:

info@abbgroupp.sk

Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	935
Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	165
Počet OM na napáťovej úrovni nad 1 kV:	6
Celkový počet OM spolu:	1106

Úroveň dodržiavania kvality distribúcie elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium	Miera závažnosti porušenia ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="60"/>	1,00	7	7,00
	D ₄ D	<input type="text" value="60"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="1"/>	1,00	8	8,00
	D ₆ D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			

§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="2"/>	1,00	6	6,00
	D ₉ D	<input type="text" value="2"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="1"/>	1,00	6	6,00
	D ₁₀ D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="11"/>	1,00	4	4,00
	D ₁₂ D	<input type="text" value="11"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="60"/>	1,00	5	5,00
	D ₁₃ D	<input type="text" value="60"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	6	6,00
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="0,000"/>	1,00	5	5,00
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0,000"/>	1,00	4	4,00
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00000"/>	1,00	3	3,00

§ 3 písm. p)	D _{19C}	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	D _{19D}	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. q)	D _{20C}	<input type="text" value="8"/>	1,00	5	5,00
	D _{20D}	<input type="text" value="8"/>			
XDXP - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XD					93,50

Vysvetlivky:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje..
2. $D1 = D1D/D1C$ (údaje podľa tabuľky č. 5.1).
3. $.Di = DiD/DiC$; $i = 2$ až 20 (údaje DiD , DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2)
4. $.D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$
 $D16 = 75/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 75$, potom $D16 = 1,00$,
 $D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$,
 $D16 = 80/SAIDIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 80$, potom $D16 = 1,00$
 $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,50$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,5$, potom $D17 = 1,00$,
 $D18 = 0,0005/ISS$ pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak $ISS \leq 0,0005$, potom $D18 = 1,00$.
Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.
5. $XDi = Di \times Vi$, pričom $i = 1$ až 20 .
6. $XD = \text{Suma}XDi$, pričom $i = 1$ až 20 .
7. Hodnoty XDi a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRPBLX-9115**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **27.02.2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

AB&B, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):

Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

IČO:

44946031

Priezvisko a meno:

Žáková Nina

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

0917306609

E-mail:

info@abbgroupp.sk

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":*	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>
Počet OM "malý podnik":*	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>
Počet OM "ostatní KO":*	<input type="text" value="50"/>		<input type="text" value="1479,961"/>
Celkový počet OM spolu:	50	Spolu:	1479,961

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO ₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	10	10,00
	DO ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	12	12,00
	DO ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	14	14,00
	DO ₄ D	<input type="text" value="0"/>			

§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	<input type="text" value="2"/>	1,00	12	12,00
	DO ₆ D	<input type="text" value="2"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. i)	DO ₉ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	7	7,00
	DO ₉ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. j)	DO ₁₀ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	10	10,00
	DO ₁₀ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. k)	DO ₁₁ C	<input type="text" value="541"/>	1,00	3	3,00
	DO ₁₁ D	<input type="text" value="541"/>			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					97,00

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.